



**ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29, Телефон/факс (4922) 53-05-69, E-mail: igsн@avo.ru, http://igsн.avo.ru

Утверждено
приказом начальника инспекции Госстройнадзора
от «31» марта 2016 г.
№ 10
Номер дела ИГСН/06-01/11-15-С-Л
Экземпляр № 1



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО,
РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

№ ИГСН/06-07/6-С

г. Владимир

(место составления)

«31» марта 2016г.

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано

Сидневу Андрею Ивановичу

(наименование застройщика или заказчика,

паспорт № 45 07 038680 выдан ОВД Жулебино г. Москва подразделение 772-082

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

109153, г. Москва, ул. Привольная д. 51, корп. 2, кв. 34

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

тел/факс 89959284066

фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства

«Газопровод высокого давления $P \leq 1,2$ МПа, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения коттеджного поселка в 300 м юго-восточнее дома № 5 по ул. Парковая в с. Косинское Юрьев-Польского района»

(наименование объекта капитального строительства)

имеет основные характеристики и показатели:

Общая протяженность газопровода - 1795 м

ШРП марки ГРПШ -02-2У1 - 1шт.

Выполнена прокладка газопровода высокого давления, установка ШРП, прокладка распределительного газопровода низкого давления и газопроводы-вводы

Для прокладки газопровода высокого давления ($P \leq 1,2$ МПа) применены трубы:

- для подземной прокладки - стальные электросварные диаметром 89x3.5 мм по ГОСТ 10704-91 в «весьма усиленной» изоляции;

- для надземной прокладки - стальные электросварные диаметром 89x3.5 мм.

Для подземной прокладки распределительного газопровода низкого давления ($P \leq 0,002$ МПа) применены трубы:

- полиэтиленовые ПЭ 80 ГАЗ SDR17.6 диаметрами 160x9.1; 110x6,3; 90x5.2; 63x3.6 мм

- стальные электросварные диаметром 159x4.5 мм.

Для прокладки газопроводов-вводов к жилым домам применены трубы ;

- для подземной прокладки полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR17.6 диаметром 32х3.0 мм;

- для надземной прокладки - стальные водогазопроводные диаметром 25х3.2 мм.

Отключающие устройства установлены в месте врезки в подземном исполнении-кран шаровый КШ80; на входе и выходе из ШРП в надземном исполнении - кран шаровый Ду 150 и Ду 80; на распределительных газопроводах к группам жилых домов в подземном исполнении- кран шаровый ПЭ КШ-110 (2 шт). По трассе газопровода установлены опознавательные знаки. Территория ШРП (марка ГРПП-02-2У1) защищена от несанкционированного доступа сетчатым ограждением.

расположенный по
адресу:

Владимирская обл., Юрьев-Польский район, с. Косинское

(почтовый или строительный)

Разрешение на строительство №33-RURU33516301- 39-2015 от 10 июля 2015 г. выдано администрацией МО Юрьев-Польский район Владимирской области.

кем выдано, срок действия)

Заключение негосударственной экспертизы проектной документации № 4-1-1-0014-15 от 19 февраля 2015 г. выдано ООО «Главстройэксперт» г. Москва.

(номер и дата выдачи, кем выдано)

Начало строительства, реконструкции

июль 2015 г.

(дата начала работ)

Окончание строительства, реконструкции

февраль 2016 г.

(дата окончания работ)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям проекта шифр 906.14, разработанного ООО Институт «Владпромпроект» г. Владимир.

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента,

и проектной документации)

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются:

Акт итоговой проверки №ИГСН 06/022-А1-16/4 от 17 марта 2016 г.

(номер, дата акта итоговой проверки и пр.)



(подпись)

Е.А. Пластинина

(расшифровка подписи)

**Начальник Муромского отдела
надзора инспекции Госстройнадзора**

(должность)

Экземпляр заключения получил:

(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)